

Consommation d'énergie et émission de gaz a effet de serre de l'HCC en 2013

Nom de l'édifice	Genre d'opération	Adresse	Superficie totale (pi ²)	Électricité kWh	Gaz naturel Mètres cubes	Chauffage centralisé Gigajoule	Émissions de GES Kg
La tour	Fins hospitalieres	840 McConnell	95 677,00	2661515,98	169 441,44	10 967,22	1 172 995,14
La tour	Installation administratives et autre	840 McConnell	79 987,00	2225055,95	141 654,87	8251,69	926 258,94
PJM	Fins hopsitalieres	840 McConnell	70 000,00	1947240,38	123 968,15	8023,93	858 196,62
PJM	Installation administratives et autre	840 McConnell	2 582,00	71825,35	4572,65	295,96	31 655,18
Annexe	Installation administratives et autre	840 McConnell	12 000,00	333812,63	21 251,68	0	65 552,76
The Steam Plant	Installation administratives et autre	840 McConnell	6 000,00	166906,31	10 625,84	0	32 776,38
Principal	Fins Hospitalieres	510 rue Second	110 761,00	3081118,46	196 154,81	7617,76	1 056 777,66
Principal	Installation administratives et autre	510 rue Second	53 706,00	1493978,46	95 111,91	3693,71	512 412,37
Centrale a vapeur	Installation administratives et autre	510 rue Second	3 975,00	110575,43	7039,62	0	21 714,35